



dealab

DEALAB S.r.l.
via Pregnana, 8
20017 Rho (MI)
Tel: 02.930.97.70
Fax: 02.935.044.25
web: www.dealab.org
P.IVA/C.F. 04158400962



sicurezza sul lavoro - ambiente - analisi chimiche - acustica ambientale

Rapporto di prova N°: 6739/15 Data emissione: 15/12/2015

| | |
|------------------------------|--|
| . Cliente: | CONDOMINIO IL BOSCO via Privata al golf -22070 Carbonate (CO) |
| . Punto di prelievo : | refluo condominio il bosco h 15.15 |
| . Prelievo effettuato da : | CLIENTE |
| . Data prelievo campione : | 08/12/2015 |
| . Data ricevimento campione: | 09/12/2015 |

Analisi :

| Limiti di rilevabilità (mg/l) | Metodo analitico Ufficiale APAT CNR IRSA Man. 29/2003 | Limiti di accettabilità Tab. 3 All. 5 D.L. 152/06 (mg/l) | Limiti di accettabilità Tab. 4 All.5 D.L. 152/06 (mg/l) |
|----------------------------------|--|---|--|
|----------------------------------|--|---|--|

Scarico acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Scarico superficiale

| | Limiti di rilevabilità (mg/l) | Metodo analitico Ufficiale APAT CNR IRSA Man. 29/2003 | Limiti di accettabilità Tab. 3 All. 5 D.L. 152/06 (mg/l) | Limiti di accettabilità Tab. 4 All.5 D.L. 152/06 (mg/l) |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Solidi sospesi totali | 1 | 2090 | ≤ 80 | ≤ 25 |
| COD | 12 | 5130 | ≤ 160 | ≤ 100 |
| BOD ₅ | Inf. 5 | 5120 B1 | ≤ 40 | ≤ 20 |
| Fosforo totale (P) | 1,66 | 4110 | ≤ 10 | ≤ 2 |
| Azoto ammoniacale (NH ₄) | Inf. 0,5 | 4030 B | ≤ 15 | - |
| Azoto totale | 5,20 | 4060 | - | ≤ 15 |
| Tensioattivi anionici | Inf. 0,0025 | 5170 | | |
| Tensioattivi non ionici | Inf, 0,05 | 5180/ metodo interno | | |
| Tensioattivi totali | Inf, 0,05 | | ≤ 2 | ≤ 0,5 |

- Valori non conformi:

Le determinazioni analitiche oggetto per presente rapporto di prova sono state eseguite, per quanto utilmente disponibili, secondo i Metodi Analitici Ufficiali APAT – CNR - IRSA Man. 29/03.

Il rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione esaminato, salvo specifici accordi, viene smaltito dopo la verifica dei risultati di laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dottor Osvaldo Licciardi